

大杰環境科技股份有限公司

地址: 台北市大同區民族西路 245 號 電話: 02-25868135 傳真: 02-25933913

樣品檢測報告

委託單位: 法務部矯正署新竹監獄	報告編號: D20220622-10
採樣地址: 新竹市延平路一段108號	採樣時間: 2022年06月22日10時48分
採樣單位: 大杰環境科技股份有限公司	至: 2022年06月22日10時58分
採樣方法: NIEA W101.56A	收樣時間: 2022年06月22日15時50分
樣品特性: 液體	報告日期: 2022年06月27日
檢測目的: -----	聯絡人員: 李志堅

樣品編號	檢測項目、方法、結果		樣品名稱
	總菌落數、NIEA E203.56B		
D20220622-1036	<5	CFU/mL	員工餐廳 飲水機
D20220622-1037	38	CFU/mL	炊場 飲水機
D20220622-1038	18	CFU/mL	病舍 飲水機
以下空白			

備註: 1. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責, 且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
2. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之, 並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

公司名稱: 大杰環境科技股份有限公司
 負責人(簽章): 楊琴朱
 檢驗室主管(簽章):

李志堅
 楊琴朱
 報告專用章

