

大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

樣品檢測報告

委託單位：法務部矯正署新竹監獄	報告編號：D20220907-07
採樣地址：新竹市延平路一段108號	採樣時間：2022年09月07日10時21分
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司	至：2022年09月07日10時27分
採樣方法：NIEA W101.56A	收樣時間：2022年09月07日15時50分
樣品特性：液體	報告日期：2022年09月12日
檢測目的：-----	聯絡人員：李志堅

樣品編號	檢測項目、方法、結果		樣品名稱
	總菌落數、NIEA E203.56B		
D20220907-0298	<5	CFU/mL	行政區二樓 飲水機
D20220907-0299	<5	CFU/mL	茶水間 飲水機
D20220907-0300	<5	CFU/mL	外接見室 飲水機
以下空白			

備註：1. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
 2. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅

李志堅
報告專用章

楊琴朱
報告專用章

