

大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

樣品檢測報告

委託單位：法務部矯正署新竹監獄
採樣地址：新竹市延平路一段108號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.57A
樣品特性：液體
檢測目的：-----

報告編號：D20240611-12
採樣時間：2024年06月11日14時01分
至：2024年06月11日14時15分
收樣時間：2024年06月11日15時50分
報告日期：2024年06月14日
聯絡人員：李志堅

樣品編號	檢測項目、方法、結果		樣品名稱
	總菌落數、NIEA E203.56B		
D20240611-0551	<5	CFU/mL	懇親宿舍(1) 飲水機
D20240611-0552	80	CFU/mL	替代役宿舍 飲水機
D20240611-0553	<5	CFU/mL	典嶽長辦公室茶水間 飲水機
以下空白			

備註：1. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
2. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：李志堅

檢驗室主管(簽章)：

李志堅

