

114年度法務部矯正署新竹監獄 建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					備註
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
項目	建築物 公共安全 安全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
行政大樓 勵新大樓 勵德大樓 新收中心 辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	√	√	/	√	√	
備註:已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機 構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 新竹監獄	新竹市北區民富里延平 路一段108號	每2年1次 (10月-12月 申報)	邱進發建築師事 務所	新竹市政府	114年	114年12月9日 至116年12月31 日	下次申報 期間為 116/10/1- 12/31
2								
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部 矯正署 新竹監獄	新竹市 北區民 富里延 平路一 段108號	勵德大樓 (039- 021935) 新收中心 (039- 021934) 四教區 (039- 022403)	每半 年1 次	文泉企 業工程 股份有 限公司	中華民國 昇降設備 安全檢查 協會	勵德大樓 (115/10/27) 新收中心 (115/10/27) 四教區 (115/05/08)	每月 1次	14日	6日	5日	7日	9日	9日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									1日	6日	2日	23日	6日	3日	
備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署新竹監獄	新竹市北區民富里延平路一段108號	建都字第131號	B1F~3F	1年1次	114	玖合消防安全設備工程有限公司	消士證字第2088號	符合	114/03/20	115年4月前	
2												
備註:請確實依「 消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部 矯正署 新竹監獄	新竹市北區 民富里延平 路一段108 號	00628596115	震江電力科技 股份有限公司	竹市中技 字第 AT500258- 2號	114/12/20	停電檢 驗	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成 日期:	115年 6 月	每個月1 次(變電 站巡檢)	
2												
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												